

## La consommation d'eau potable

### Rappel important

Les systèmes de climatisation ou de réfrigération utilisant l'eau potable devront avoir été remplacés par des systèmes à l'air ou en boucle fermée avant le 15 avril 2018 ou encore être mis hors d'état de fonctionner.

Pour plus de détails, communiquez avec la Division de l'environnement au 450-466-3199 ou à [environnement@saint-lambert.ca](mailto:environnement@saint-lambert.ca).

**Installez des aérateurs sur les robinets** pour en limiter le débit tout en maintenant une pression adéquate.



**Remplacez les toilettes standards par un modèle à faible débit.** L'utilisation d'une toilette standard nécessite de 12 à 20 litres par chasse, comparativement à 3 à 6 litres pour une toilette à haute efficacité.

### Réparez les fuites sans attendre!

- Un robinet qui fuit gaspille de 140 à 680 L d'eau potable par jour
- Une toilette qui fuit gaspille jusqu'à 550 L d'eau potable par jour

Optez pour des **produits homologués WaterSense®** pour la robinetterie, les appareils sanitaires et les systèmes d'arrosage.